ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“.

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.10. *У першому абзаці після слів:* "коридори, сходові клітки, веранди" *доповнити словами:* "та інші шляхи, які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".

В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" *замінити словами:* "не менше REI 45 (для стін), EI 45 (для перегородок)".

Пункт 3.11. *Слова:* "зовнішні відкриті металеві сходи" *та* "зовнішніх відкритих сходів" *відповідно замінити словами:* "сходи типу С3" *та* "сходів типу С3".

Пункт 3.12. *Слова:* "внутрішніх сходів, що розміщуються в сходових клітках 1-го типу" *замінити словами:* "звичайних сходових кліток типу СК1".

Пункт 3.22. *У першому реченні слова:* "сходові клітки 1-го типу" *замінити словами:* "звичайні сходові клітки типу СК1".

У другому реченні після слів: "слід розділяти" *доповнити словами:* "протипожежними перегородками 1-го типу з", *далі за текстом.*

Пункт 3.29. *Значення межі вогнестійкості у дужках:* "0,25 год" *замінити на* "EI 15".

Пункт 3.30. *Значення межі вогнестійкості* "0,6 години" *замінити на* "EI 30".

Пункт 4.16 *доповнити третім абзацом:*

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, ви готовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом) ".

Пункт 4.17. *Слова:* "на сходах" *замінити словами:* "звичайних сходових клітках".

Пункт 4.21. *У першому реченні:*

- перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації" *доповнити словом* "автоматичної";

- після слів: "про пожежу" *доповнити словами:* "та управління евакуацією людей".

Додаток 7. *Рядок* "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та споруди" *замінити рядком* "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Рядок "4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" *замінити рядком* "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" *замінити рядком* "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений" *замінити рядком* "23. ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення".

Доповнити ***Додаток 7*** *рядками 29, 30, 31, 32 такого змісту:*

"29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”